



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

tel.: (+48 12) 423 67 77 tel.: (+48 12) 257 12 00 fax (+48 12) 423 58 36

www.icimb.pl

e-mail: info2_krakow@icimb.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ Nr 2246/ICiMB/KT/18

Przedmiot badań *Szyby zespolone dwukomorowe o budowie
3Silverstar/18/3Float/20/3Silverstar z argonem*

Zleceniodawca *DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi
18-300 Zambrów, Stary Laskowiec 4*

Rodzaj badań *Określenie współczynnika przenikania
ciepła "U" wg normy: PN-EN 674: 2011 "Szkło w budownictwie.
Określenie współczynnika przenikania ciepła "U". Metoda
osłoniętej płyty grzejnej".*

Orzeczenie *Badane szyby zespolone dwukomorowe o budowie
3Silverstar/18/3Float/20/3Silverstar z argonem posiadają
współczynnik przenikania ciepła $U = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$*

Podstawa orzeczenia: Sprawozdanie z Badań Nr 090.b.W.18.AK z 5.09.2018 r.

Odpowiedzialny
za badanie

Kierownik Zakładu
Technologii Szkła
dr inż. Magda Kosmał

*Kraków dnia, 11.09.2018 r.
Świadectwo ważne do 11.09.2021 r.*

Dyrektor
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ODDZIAŁU
[Signature]
mgr inż. Małgorzata Miziurska